



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8257000107A		
Nome da Edificação: PARQUE DE EVENTOS DE PIRATUBA		
Nome Fantasia: PARQUE DE EVENTOS		
Logradouro público: Rodovia Eng Lineu Bonato (acesso Sul)		Nº:
Bairro: INTERIOR	Município: PIRATUBA/SC	CEP: 89667-000
Complemento:	LAT/LONG: (-27.436564297193,-51.765680083262)	
Referência:	Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 2	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	MUNICIPIO DE PIRATUBA	82.815.481/0001-58
2	Julia Gabriella Surdi Cavalheiro	083.873.829-06

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8257000097A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI-RT	Nº de Blocos: 2
Área total da solicitação: 487,07 (m²)		
Nome Solicitante: Julia Gabriella Surdi Cavalheiro	CPF/CNPJ : 083.873.829-06	
Data da Solicitação: 04/11/2021	Quantidade de anexos: 2	

-> 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. CENTRO DE EVENTOS

Área da solicitação: 451,73 (m2)		Área aprovada: 451,73 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: 9,50 (m)	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	Carga de incêndio: Média - 534,91 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 100
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	Tipo de Escada: Acesso Restrito	Quantidade de Glp: 26,00 (Kg)	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	F-8 [Local de Reunião de Público] Local para refeição	outros	98,01 (m²)	0,00 (m²)	98,01 (m²)
2	F-6 [Local de Reunião de Público] Clubes sociais e diversão	centro de eventos	353,72 (m²)	0,00 (m²)	353,72 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Será por placas fotoluminescentes, que deverão conter a mensagem "SAÍDA", ser em dimensões mínimas 25x16 cm, com fundo na cor verde e mensagens e símbolos na cor branca com efeito fotoluminescente.

LOCAL: Imediatamente acima das portas de saída dos ambientes: cozinha, wc feminino e wc masculino

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 03 placas fotoluminescentes

OBSERVAÇÃO: Nenhum dos caminhamentos desde os pontos mais distantes dos ambientes internos excede 15 m. Mesmo dispensado, optou-se pela instalação. Palco é aberto para área externa.

2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Será constituído por blocos autônomos não permanentes, com autonomia mínima de 2 horas e iluminamento mínimo de 5 lux.

LOCAL: Imediatamente acima das portas de saída dos ambientes: cozinha, wc feminino e wc masculino

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 03 blocos 5 lux

OBSERVAÇÃO: Nenhum dos caminhamentos desde os pontos mais distantes dos ambientes internos excede 15 m. Mesmo dispensado, optou-se pela instalação. Palco é aberto para área externa.

3. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

DESCRIÇÃO/TIPO: Realizou-se a locação dos extintores de forma que o operador não percorra do extintor até o ponto mais afastado uma distância máxima de 30 m, sendo o caminhamento medido através dos acessos e áreas para circulação, considerando-se todos os desvios.

LOCAL: Um PQS 4kg na Cozinha, dois PQS 4kg em frente aos banheiros, que também atendem ao palco, e um PQS 4kg próximo aos chuveiros

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 04 extintores PQS 4kg (ABC)

OBSERVAÇÃO: Classes de fogo presentes no bloco: ABC

4. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Todas as saídas de emergência comportam o dimensionamento mínimo.

LOCAL: Portas de saídas dos ambientes.

CAPACIDADE/QUANTIDADE: n/a

OBSERVAÇÃO: Todos os ambientes possuem saída diretamente para área externa.

O palco será de acesso somente por pessoal técnico, sendo vedado ao público. Assim, a escada e rampas conectadas ao mesmo também são área técnica, e já possuem corrimão e guarda-corpo.

5. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP & GN)

DESCRIÇÃO/TIPO: Gás combustível GLP para atender a um fogão pequeno, industrial, 4 bocas, sem forno, consumo estimado em 230 kcal/min.

LOCAL: Aparelho de queima: cozinha
GLP: abrigo de gás na fachada de fundos

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 02 recipientes GLP de 13kg, armazenados em abrigo de gás.

OBSERVAÇÃO: A cozinha deverá ter ventilação permanente de 176 cm² superior (acima de 1,5 m do piso) e 176 cm² inferior (até 0,8 m do piso), com grades venezianas com distância mínima de 8 mm entre as palhetas.

3.1.2. CHURRASQUEIRA

Área da solicitação: 35,34 (m ²)		Área aprovada: 35,34 (m ²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: 5,00 (m)	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m ²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m ²)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 20
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL	Tipo de Escada: Sem escada	Quantidade de Glp: --	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	F-8 [Local de Reunião de Público] Local para refeição	outros	35,34 (m ²)	0,00 (m ²)	35,34 (m ²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Será por placa fotoluminescente, que deverá conter a mensagem "SAÍDA", ser em dimensões mínimas 25x16 cm, com fundo na cor verde e mensagens e símbolos na cor branca com efeito fotoluminescente.

LOCAL: Imediatamente acima da porta de saída do ambiente

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 01 placa fotoluminescente

OBSERVAÇÃO: Caminhamento menor que 15m para área externa.

2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: Será constituído por bloco autônomo não permanente, com autonomia mínima de 2 horas e iluminamento mínimo de 5 lux.

LOCAL: Imediatamente acima da porta de saída do ambiente

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 01 bloco autônomo 5 lux

OBSERVAÇÃO: Caminhamento menor que 15m para área externa.

3. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

DESCRIÇÃO/TIPO: Extintor locado de forma que o operador não percorra do extintor até o ponto mais afastado uma distância máxima de 30 m, sendo o caminhamento medido através dos acessos e áreas para circulação, considerando-se todos os desvios.

LOCAL: Fachada lateral da sala de carnes

CAPACIDADE/QUANTIDADE: 01 extintor PQS 4kg (ABC)

OBSERVAÇÃO: n/a

4. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: A saída de emergência existente comporta o dimensionamento mínimo.

LOCAL: Porta de saída do ambiente

CAPACIDADE/QUANTIDADE: n/a

OBSERVAÇÃO: Saída diretamente para área externa

4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCl, por mim realizado, está em conformidade com as NSCl, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCl.

Assinatura Eletrônica

Julia Gabriella Surdi Cavalheiro

NOME

SC156470-3

Registro (CREA/CAU, outros)

083.873.829-06

CPF

PIRATUBA/SC, 04/11/2021

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 2e925a58d64def6e5c37da047f5981354191d41d