


- POTÊNCIA TOTAL INSTALADA: 161,00
- DEMANDA PARA CONTRATO (FDT 56%): 90,16 kW
- DEMANDA APARENTE PROVÁVEL: 98,00 kVA
- QUADRO DE CARGAS JUNTO CÁLCULO DE DEMANDA

MALHA DE ATERRAMENTO GERAL (VER DETALHE)

PRANCHA <b>05/10</b> 	<b>AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME</b> CNPJ: 13.443.623/0001-80 Acesso Cidade Alta, nº 95, Sala 01, Bairro São Cristóvão, Capinzal/SC (49) 3555-1918		
	PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE PIRATUBA CNPJ: 82.815.481/0001-58	ESCALA Indicada	Nº ART 8034553-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng. Eletricista Luiz Roberto da Silva CREA 046709-4	DATA 28/10/2021	Nº S.O. CELESC 360932	
PROJETO Cabine de Medição 112,5 kVA (Prof. Amélia Poletto Hepp)	REFERÊNCIA DIAGRAMA UNIFILAR	LOCAL Rua Boa Vista, Num. 400 Centro de Piratuba-SC, CEP 89667-000	